

屋内消火栓消火設備

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果		
外 加 圧 を 用 い る も の 起 動 装 置	ポンプ	水温上昇防止のための逃し装置	ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ m 逃し装置の設定圧力 MPa		
		性能試験装置の配管・バルブ類				
	呼水装置	材 質	鋼板製・合成樹脂製			
		水 量	ℓ			
		溢水用排水管	管の呼び	A		
		呼 水 管	管の呼び	A		
		補 給 水 管	管の呼び	A		
		減水警報装置	フロートスイッチ・電極			
	制御装置	設 置 場 所				
		制 御 盤				
		予 備 品 等				
		接 地 工 事	種接地			
	圧力計・連成計	設 置 位 置				
		性 能	級			
	起動装置	直接操作部	設 置 場 所 等			
			表 示			
		遠隔操作部	設 置 場 所 等			
			構 造			
		遠隔自動起動装置 (易操作性1号・2号消火栓)	表 示			
	起動用水圧開閉装置	起動用水圧開閉装置	起動用圧力タンク	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器		
			タンクの容量	ℓ		
			配管・バルブ類	管の呼び	A	
	高架水槽を用いるもの	高架水槽を用いるもの	構 造			
			内 容 積 ・ 落 差	m ³	m	
			配管・バルブ類			
			水 位 計			
圧力水槽を用いるもの	圧力水槽を用いるもの	種 類 ・ 構 造	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器			
		内 容 積 ・ 有 効 圧 力	m ³	MPa		

屋内消火栓消火設備

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容										結 果						
外 観	加 圧 送 水 装 置	圧 力 水 槽 を 用 い る も の	自 動 加 圧 装 置	有 ・ 無															
			配 管 ・ バ ル ブ 類																
			水 位 計 ・ 圧 力 計																
	耐 震 措 置			有 ・ 無															
	配 管 ・ バ ル ブ 類	設 置 状 況																	
		機 器	配 管																
			バ ル ブ 類																
			吸 水 管																
			フ ー ト 弁																
	耐 震 措 置			有 ・ 無															
電 源	常 用 電 源		V																
	非 常 電 源 の 種 類		専 用 受 電 ・ 自 家 発 電 ・ 蓄 電 池																
試 験	消 火 栓	消 火 栓 の 設 置 個 数	階																
			1号消火栓																
			2号消火栓																
		設 置 場 所																	
		周 囲 の 状 況 ・ 操 作 性																	
		開 閉 弁 設 置 高 さ		床 面 か ら の 高 さ										m					
		ホ ー ス 接 続 口		1号消火栓・易操作性 1号消火栓・ 2号消火栓															
		消 火 栓 開 閉 弁																	
		等	屋 内 消 火 栓 箱	周 囲 の 状 況															
	設 置 状 況																		
	材 質 等																		
	表 示 灯																		
	表 示																		
	ホ ー ス ・ ノ ズ ル		ホ ー ス (結 合 金 具 を 含 む 。)		1号消火栓・易操作性 1号消火栓・ 2号消火栓														
		ノ ズ ル		1号消火栓・易操作性 1号消火栓・ 2号消火栓															
結 合 状 態																			

屋内消火栓消火設備

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果
			収 納 状 態	ホースリール式・折畳等収納式・その他		
			減 圧 措 置	減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁		
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 の 試 験	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ	cm
			自動給水装置作動状況			
			呼水槽からの水の補給状況			
		制 御 装 置 試 験	起動・停止操作時の状況等			
			電源切替時の運転状況			
		起 動 装 置 試 験 ・ ポ ン プ 始 動 表 示 試 験	ポンプの起動状況等			
			始動表示の点灯状況			
			起動用水圧開閉装置の 作 動 圧 力	設定圧力	MPa	
		ポ ン プ 試 験	運 転 状 況			
			縮 切 り 運 転 時 の 状 況	縮切揚程	m	
				電 圧	V	
				電 流	A	
			定 格 負 荷 運 転 時 の 状 況	定格揚程	m	
				電 圧	V	
				電 流	A	
		水 温 上 昇 防 止 装 置 試 験		逃し水量	l/min	
		ポ ン プ 性 能 試 験 装 置 試 験		表示値の差	l	
		高 架 水 槽 を 用 いる も の	作 動 試 験	給水装置作動状況		
			静 水 圧 測 定		最下位 m 最上位 m	
		圧 力 水 槽 を 用 いる も の	作 動 試 験	給水装置作動状況		
自動加圧装置作動状況						
		静 水 圧 測 定	最下位 MPa 最上位 MPa			
配 管 耐 圧 試 験				試験圧力	MPa	
総 合 試 験	放 水 試 験	消火栓番号	放 水 圧 力	放 水 量		
		同 時 放 水 試 験		MPa	l/min	
				MPa	l/min	
個 別		MPa	l/min			

