

屋外消火栓消火設備

試 験 項 目			種 別・容 量 等 の 内 容	結 果		
外 観 試 験	加 圧 送 る も の 水 装 置	呼 水 装 置	材 質	鋼板製・合成樹脂製		
			水 量	ℓ		
			溢 水 用 排 水 管	管の呼び	A	
			呼 水 管	管の呼び	A	
			補 給 水 管	管の呼び	A	
			減 水 警 報 装 置	フロートスイッチ・電極		
		制 御 装 置	設 置 場 所			
			制 御 盤			
			予 備 品 等			
			接 地 工 事	種接地		
		圧 力 計・連 成 計	設 置 位 置			
			性 能	級		
		起 動 装 置	直 接 操 作 部	設 置 場 所 等		
				表 示		
			遠 隔 操 作 部	設 置 場 所 等		
				構 造		
				表 示		
			始 動 表 示 灯			
			起 動 用 水 圧 開 閉 装 置	起 動 用 圧 力 タ ン ク	第 2 種 圧 力 容 器・高 圧 ガ ス 圧 力 容 器	
				タ ン ク の 容 量	ℓ	
		配 管・バ ル ブ 類		管の呼び	A	
		高 架 水 槽 を 用 い る も の	構 造			
			内 容 積・落 差	m ³	m	
			配 管・バ ル ブ 類			
			水 位 計			
		圧 力 水 槽 を 用 い る も の	種 類・構 造	第 2 種 圧 力 容 器・高 圧 ガ ス 圧 力 容 器		
			内 容 積・有 効 圧 力	m ³	MPa	
自 動 加 圧 装 置	有 ・ 無					
配 管・バ ル ブ 類						
水 位 計・圧 力 計						
耐 震 措 置		有 ・ 無				
設 置 状 況						
機 器	配 管					
	バ ル ブ 類					
	吸 水 管					
フ ー ト 弁						
耐 震 措 置		有 ・ 無				
配 管・バ ル ブ 類						

屋外消火栓消火設備

試 験 項 目			種 別・容 量 等 の 内 容	結 果		
外 観 試 験	電 源	常 用 電 源	V			
		非 常 電 源 の 種 類	専用受電・自家発電・蓄電池			
	消 火 栓	消 火 栓	設 置 個 数			
			設 置 場 所			
			周 囲 の 状 況・操 作 性			
			開 閉 弁 の 設 置 位 置	床面からの高さ	m	
			ホ ー ス の 接 続 口 等			
			消 火 栓 開 閉 弁			
			表 示			
		屋 外 消 火 栓 箱	設 置 場 所			
			設 置 状 況			
			周 囲 の 状 況			
			材 質 等			
			表 示			
			ホ ー ス・ノズル	ホ ー ス (結 合 金 具 を 含 む。)		
				ホ ー ス 接 続 口		
	ノ ズ ル					
	結 合 状 態					
	収 納 状 態	ホースリール式・折畳等収納式・その他				
	減 圧 措 置			減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁		
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験 の も の	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況	底面からの高さ	cm	
			自動給水装置作動状況			
			呼水槽からの水の補給状況			
		制 御 装 置 試 験	起 動・停 止 操 作 時 の 状 況 等			
			電 源 切 替 時 の 運 転 状 況			
		起 動 装 置 試 験・ポンプ始 動 表 示 試 験	ポンプの起動状況等			
			始 動 表 示 の 点 灯 状 況 等			
			起 動 用 水 圧 開 閉 装 置 の 作 動 圧 力	設定圧力 作動圧力	MPa MPa	
		ポンプ試験	運 転 状 況			
			締 切 り 運 転 時 の 状 況	締 切 揚 程	m	
				電 圧	V	
				電 流	A	

屋外消火栓消火設備

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果		
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験	ポンプを用いるもの	ポンプ試験	定格負荷運 転時の状況	定格揚程	m		
					電 圧	V		
					電 流	A		
		水温上昇防止装置試験			逃し水量		ℓ/min	
		ポンプ性能試験装置試験			表示値の差		ℓ	
	装 置 試 験	高架水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況				
			静 水 圧 測 定		最下位 MPa	最上位 MPa		
		圧力水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況				
				自動加圧装置作動状況				
	静 水 圧 測 定		最下位 MPa	最上位 MPa				
配 管 耐 圧 試 験				試験圧力		MPa		
総 合 試 験	放 水 試 験		消火栓番号	放 水 圧 力	放 水 量			
		同 時 放 水 試 験			MPa	ℓ/min		
					MPa	ℓ/min		
	個 別			MPa	ℓ/min			
	非 常 電 源 切 替 装 置	自家発電設備						
蓄電池設備								
備 考								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 選択肢のある欄は、該当する事項を 印で囲むこと。
- 3 A は主要構造部を耐火構造とし内装制限したもの、B は主要構造部を耐火構造としたもの又は簡易耐火建築物で内装制限したもの及び C は A 及び B 以外のものをいう。
- 4 印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成 9 年消防庁告示第 8 号）に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。
- 5 結果の欄には、良否を記入すること。
- 6 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 7 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。