

非常警報設備

試験項目		種別・容量等の内容						結果		
外 観 試 験	電 源	常 用 電 源		V						
		非 常 電 源 の 種 別		非常電源専用受電設備・蓄電池設備						
	起動装置・ 非常電話	設 置 場 所 等								
		構 造 ・ 性 能								
		非 常 電 話 収 納 箱								
	表示灯・ 標識板	設 置 場 所 等								
		構 造								
	ベル・ サイレン・ スピーカー	設 置 場 所 等								
		構 造								
	機 能 試 験	階 (系統)								
		回 路 選 択 試 験								
		起動装置 試験	非 常 ベ ル ・ 自 動 式 サ イ レ ン							
放 送 設 備										
非 常 電 話										
増幅器・遠隔 操作器・操作 部及び複合装 置		音響装置 試験 (dB)		鳴 動 方 式 試 験						
		作 動 試 験	ベ ル ・ サ イ レ ン							
			ス ピ ー カ ー	L 級						
				M 級						
		S 級								
回 路 短 絡 試 験										
非常電源 試験		電 源 の 自 動 切 替 機 能								
	端 子 電 圧 ・ 容 量		V						AH	
一 般 放 送 停 止 試 験										
備 考										

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を印で囲むこと。

3 結果の欄には、良否を記入すること。

4 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

5 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。