

水噴霧消火設備点検票						
名 称				防 火 管 理 者	㊟	
所 在				立 会 者	㊟	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
	氏名 ㊟		住所			
点 検 設 備 名	ポンプ	製造社名		電 動 機	製造社名	
		型 式 等			型 式 等	
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
水 源		貯 水 槽	種別			
		水 量		m <sup>3</sup>		
		水 状				
		給 水 装 置				
		水 位 計				
		圧 力 計				
		バ ル ブ 類				
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		電 圧 計 ・ 電 流 計	V	A		
		開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		
		継 電 器				
		表 示 灯				
		結 線 接 続				
		接 地				
		予 備 品 等				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	起 動 装 置	手 動 起 動 部	周 囲 の 状 況					
				外 形					
				標 識					
				機 能					
		自 動 式 起 動 装 置		起 動 用 水 圧 開 閉 装 置	圧 力 ス イ ッ チ	設定圧力	MPa		
					起 動 用 圧 力 タ ン ク 機 能		MPa		
					機 能	作動圧力	MPa		
		火 災 感 知 装 置		感 知 器 閉 鎖 型 SP ヘ ッ ド	専 用 兼 用				
		電 動 機		外 形					
	回 転 軸								
	軸 受 部								
	軸 継 手								
	ポ ン プ		機 能						
			外 形						
			回 転 軸						
			軸 受 部						
	呼 水 装 置		グ ラ ン ド 部						
			連 成 計 ・ 圧 力 計						
			性 能		MPa	ℓ/min			
配 管 等		呼 水 槽			ℓ				
		バ ル ブ 類							
		自 動 給 水 装 置							
		減 水 警 報 装 置							
減 圧 の た め の 措 置		フ ー ト 弁							
		性 能 試 験 装 置							
配 管 等		高 架 水 槽 方 式			MPa				
		圧 力 水 槽 方 式			MPa				
		管 ・ 管 継 手							
		支 持 金 具 ・ つ り 金 具							
		バ ル ブ 類							
		ろ 過 装 置							
逃 し 配 管 標		逃 し 配 管							
		標 識							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 4

水噴霧消火設備（その 3）

水噴霧ヘッド	外形							
	散水分布障害							
	未警戒部分							
流水検知装置・	バルブ本体等		MPa					
	リターディング・チャンバー							
	圧力スイッチ	設定圧力	作動圧力					
	音響警報装置・表示装置		MPa	MPa				
一斉開放弁（電磁弁を含む。）								
排水設備	排水溝・集水管							
	区画境界堤							
	消火ピット							
耐震措置								
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流		A				
		運転状況						
	一斉開放弁							
	放射圧力等							
	減圧のための措置							
高架水槽等	表示・警報等							
	一斉開放弁							
	放射圧力等							
	減圧のための措置							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は × 印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。