

ハロゲン化物 (ハロン2402、1211、1301、HFC23、HFC227) 消火設備点検票 (区画名:) (設備方式: 全域・局所・移動)				
名称		防火管理者	印	
所在		立会者	印	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日	
点検者	資格 番号	点検者 所属会社	社名 TEL	
	氏名 印		住所	
点検項目		点検結果		
		種別・容量等の内容	判定 不良内容	
機器点検				
蓄圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況		
		外形表示・標識		
	消火剤量		本	
	容器弁			
	容器開放装置	外形		
		電気式ガス圧式		
	指示圧力計			
	連結管・集合管			
	加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤タンク	周囲の状況	
			外形表示・標識	
安全装置				
消火剤量		kg		
放出弁				
放出開放装置		外形		
		電気式ガス圧式		
バルブ類				
加圧用ガス容器等		加圧用ガス容器	周囲の状況	
			外形表示	
	ガス量		本	
	容器弁			
容器開放装置	外形			
	電気式ガス圧式			
圧力調整器				
連結管・集合管				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は × 印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 印のあるものは、(その 5) に容器ごとの点検結果を記入すること。

起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 器	外 形 示 表				
	ガ ス 量		本			
	容 器 弁					
容 器 弁 開 放 装 置	容 器 弁 開 放 装 置	外 形 示 表				
		電 気 式				
		手 動 式				
選 択 弁	本 体	外 形 示 表				
		機 能				
		外 形 示 表				
開 放 装 置	開 放 装 置	電 気 式				
		ガ ス 圧 式				
		機 能				
操 作 管 ・ 逆 止 弁		外 形 示 表				
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況				
		操 作 箱				
		表 示 灯				
		電 源 表 示 灯				
		音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ				
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ				
		表 示 灯				
	保 護 カ バ ー					
自 動 式 起 動 装 置	自 動 装 置	火 災 感 知 装 置	専 用 兼 用			
	自 動 ・ 手 動 切 替 装 置					
	自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯					
警 報 装 置	警 報 装 置	外 形 示 表				
		音 響 警 報				
		音 声 警 報				
制 御 盤	周 囲 の 状 況					
	外 形 示 表					
	電 圧 計		V			
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類		A			
	繼 電 器					
	表 示 灯					
	結 線 接 続 地					
	接 地					
	遅 延 装 置		秒			
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能					
	放 出 制 御 機 能					
	制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置					
予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 印のあるものは、（その 5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

配管等	管 ・ 管 継 手				
	支持金具 ・ つり金具				
配管の安全装置等	安 全 装 置				
	破 壊 板				
消 火 剤 等 排 出 措 置					
放 出 表 示 灯					
噴射ヘッド	外 形				
	放 射 障 害				
防 護 区 画	区 画 変 更 等				
	開口部の自動閉鎖装置	外 形			
		電気で作動するもの			
		ガス圧で作動するもの			
非常電源（内蔵型）	外 形				
	表 示				
	端 子 電 圧		V		
	切 替 装 置				
	充 電 装 置				
	結 線 接 続				
ホース等	周 囲 の 状 況				
	格 納 箱				
	ホ	ー	ス	m	
	ホ ー ス リ ー ル				
	ノ ズ ル				
	ノ ズ ル 開 閉 弁				
表 示 灯 ・ 標 識 （ 移 動 式 ）					
耐 震 措 置					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は × 印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 6 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
全 域 放 出 方 式 ・ 局 所 放 出 方 式	全 域 放 出 方 式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置		秒				
		開口部の自動閉鎖装置						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
		放 出 表 示 灯						
	局 所 放 出 方 式	警 報 装 置						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
移 動 式	ノ ズ ル 開 閉 弁							
	ホ ー ス ・ ホ ー ス 接 続 部							
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

