別記様式第９　　（その１）

屋外消火栓設備点検票

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種別	機器・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日

点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL
	氏名　㊞		住所

点検設備名	ポンプ	製造者名	電動機	製造者名
		型式等		型式等

点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検					
水源	貯水槽	種別			
	水量	m^3			
	水状				
	給水装置				
	水位計				
	圧力計				
	バルブ類				
加圧送水装置 ポンプ方式 電動機の制御装置	周囲の状況				
	外形				
	表示				
	電圧計・電流計	V　A			
	開閉器・スイッチ類				
	ヒューズ類	A			
	継電器				
	表示灯				
	結線接続				
	接地				
	予備品等				

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第９　　屋外消火栓設備（その２）

加圧送水装置	ポンプ方式	起動装置	直接操作部	周囲の状況				
				外形				
				表示				
				機能				
			遠隔操作部	周囲の状況				
				外形				
				表示				
				機能	専用　兼用			
			起動用水圧開閉装置	圧力スイッチ	設定圧力　MPa			
				起動用圧力タンク	MPa			
				機能	作動圧力　MPa			
		電動機	外形					
			回転軸					
			軸受部					
			軸継手					
			機能					
		ポンプ	外形					
			回転軸					
			軸受部					
			グランド部					
			連成計・圧力計					
			性能	MPa　ℓ/min				
		呼水装置	呼水槽	ℓ				
			バルブ類					
			自動給水装置					
			減水警報装置					
			フート弁					
		性能試験装置						
	高架水槽方式			MPa				
	圧力水槽方式			MPa				
減圧のための装置								
配管等	管・管継手							
	支持金具・つり金具							
	バルブ類							
	ろ過装置							
	逃し配管							

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第９　　屋外消火栓設備（その３）

屋外消火栓箱等	屋外消火栓箱	位置・周囲の状況				
		外形				
		表示				
	ホース・ノズル	外形				
		ホースの耐圧性能				
	屋外消火栓	周囲の状況				
		外形				
		標識				
		消火栓開閉弁				
	始動表示灯					
耐震措置						
総合点検						
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置				
		表示・警報等				
		電動機の運転電流	A			
		運転状況				
	放水圧力		MPa			
	放水量		ℓ/min			
	減圧のための措置					
高架水槽方式・圧力水槽方式	放水圧力		MPa			
	放水量		ℓ/min			
	減圧のための措置					
備考						

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。