

自動火災報知設備点検票						
名称					防火管理者	㊟
所在					立会者	㊟
点検種別	機器・総合	点検年月日	年	月	日~	年 月 日
点検者	資格番号	点検者 所属会社	社名 TEL			
	氏名		住所			
点検名	受信機	製造者名 型式等				
点検項目		点検結果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機器点検						
予備電源(内蔵型) ・非常電源	外形表示	形示				
	端子電圧	電圧	V			
	切替装置	装置				
	充電装置	装置				
	結線接続	接続				
受信機	周囲の状況					
	外形表示	形示				
	警戒区域の表示装置	装置				
	電圧計	計	V			
	スイッチ類	類				
	ヒューズ類	類	A			
	継電器	器				
	表示灯	灯				
	通話装置	装置				
	結線接続	接続				
中継器	接地					
	附属装置					
	火災表示等	蓄積式				
		アナログ式				
		二信号式				
		その他				
	注意表示					
回路導通						
設定表示温度等						
感知器作動等の表示						
予備品等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中 印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 状 況	外 形					
	警 戒	未 警 戒 部 分				
		感 知 区 域				
		適 応 性				
機 能 障 害						
知 器	ス ポ ッ ト 型		差動 定温 (再) 熱アナログ			
	熱 感 知 器	分 布 型	空 気 管 式			
		熱電対式・熱半導体式				
	感 知 線 型					
煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型		イオン 光電 アナログ			
	分 離 型					
	炎 感 知 器		赤外線 紫外線			
	多信号感知器・複合式感知器					
遠隔試験機能を有する感知器						
発 信 機	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	表 示					
	押しボタン・送受話器					
表 示 灯						
音 響 装 置	外 形					
	取 付 状 態					
	音 圧 等					
鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動				
蓄 積 機 能						
二 信 号 機 能						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中 印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源							
	受信機の火災表示							
	受信機の注意表示							
	受信機・中継器の制御機能・電路							
	感知器							
	感知器回路・ベル回路							
総 合 点 検								
同時作動								
煙感知器等の感度 (自動試験機能を有するものを除く。)								
地区音響装置の音圧								
総合作動 (自動試験機能を有するものを除く。)								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器				メーターリレー試験器			
	加煙試験器				炎感知器用動作試験器			
	外部試験器							
	煙感知器用感度試験器							
	減光フィルター							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。