

消防機関へ通報する火災報知設備点検票							
名 称					防 火 管理者	印	
所 在					立会者	印	
点検種別	機 器	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日				
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所属会社	社名 TEL				
	氏名		住所				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容		
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検							
火 災 報 告 機 器	予 備 電 源	外 形					
		表 示					
		結 線 接 続					
		電 圧		V			
		切 替 装 置					
	通 本 報 置 機 能	体	充 電 装 置				
			周 囲 の 状 況				
			外 形				
			表 示				
			ヒ ュ - ズ 類		A		
			予 備 品 等				
			起 動 機 能				
			優 先 通 報 機 能				
			通 報 頭 出 し 機 能				
			蓄 積 音 声 情 報 機 能				
再 呼 出 し 機 能							
通 話 機 能 等	消 防 機 関 側 か ら の 呼 返 し						
	不 応 答 時 の 通 報 継 続						
	切 替						
	通 話 中 断 時 の 呼 返 し						
		モ ニ タ - 機 能					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

火災通報装置	遠隔起動装置	周囲の状況												
		外形												
		表示												
		機能												
消防機関へ通報する火災報知設備	発信機	周囲の状況												
		外形												
		機能												
		結線接続												
標識	標識板	外形												
		常夜灯												
	標識灯													
備考														
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。