

非常警報器具及び設備点検票							
名称				防火 管理者	印		
所在				立会者	印		
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日				
点検者	資格 番号	点検者 所属会社	社名 TEL				
	氏名		住所				
点検 設備名	操作部・ 複合装置	製造者名 型式等	増幅器	製造者名 型式等			
点検項目		点検結果			措置内容		
		種別・容量等の内容	判定	不良内容			
機器点検							
非常電源 (内蔵型)	外形	形					
	表示	示					
	端子電圧	電 圧	V				
	切替装置	装 置					
	充電装置	装 置					
	結線	接 続					
非常ベル・ 自動式サイレン	起動装置	周囲の状況					
		外形	形				
		表示機能	示 能				
	操作部・ 複合装置	外形	形				
		表示	示				
		電圧計	電 圧 計	V			
		スイッチ類	ス イ ッ チ 類				
	ベル・サイレン	ヒューズ類	ヒ ュ ー ズ 類	A			
		継電器	継 電 器				
		表示灯	表 示 灯				
		結線	接 続				
		接地	接 地				
	予備品等	予 備 品 等					
ベル・サイレン	外形	形					
	取付状態	取 付 状 態					
	音圧等	音 圧 等					
	鳴動方式	鳴 動 方 式	一斉区分相互再鳴動				
	表示灯	表 示 灯					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 送 器 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		押 し ボ タ ン 等					
		発 信 機 ・ 非 常 電 話					
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動					
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		表 示					
		電 圧 計		V			
		ス イ ッ チ 類					
		保 護 板					
		ヒ ュ ー ズ 類		A			
		継 電 器					
		計 器 類					
		表 示 灯					
		結 線 接 続					
		接 地					
		回 路 選 択					
		2 以 上 の 操 作 部 等					
		遠 隔 操 作 器 の 連 動					
非 常 用 放 送 切 替							
回 路 短 絡							
音 声 警 報 音							
火 災 音 信 号							
マ イ ク ロ ホ ン							
予 備 品 等							
ス ピ ー カ ー	外 形						
	取 付 状 態						
	音 圧 等						
	鳴 動 方 式		一斉区分相互再鳴動				
	音 量 調 整 器						
表 示 灯							
警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況						
	外 形						
	機 能						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

