

非常電源（燃料電池設備）点検票（設備名）					
名称				防火管理者	印
所在				立会者	印
点検種別	機器・総合		点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日	
点検者	資格 番号		点検者 所属会社	社名	
	氏名			住所	
点設 備名	燃料電池設備	製造者名			
		型式等			
点検項目			点検結果		
			種別・容量等の内容	判定	不良内容
機 器 点 検					
設 置 状 況	周囲の状況				
	区画等		キュービクル式 キュービクル式以外		
	水の浸透				
	換気		自然 機械		
	照明				
	標識				
表示					
燃 料 電 池	冷却装置	ラジエター、配管等			
		冷却ファン			
	その他の付属機器類				
制 御 装 置	周囲の状況				
	電気盤				
	電源表示灯				
	表示灯				
	開閉器・遮断器				
	ヒューズ類		A		
継電器					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

改 質 器								
計 器 類								
燃料容器等	外 形							
	燃料貯蔵量	種類	ℓ					
排 気 筒	周囲の状況							
	外 形							
	貫 通 部							
配 管								
結 線 接 続								
接 地								
運 転 性 能								
耐 震 措 置								
予 備 品 等								
総 合 点 検								
接 地 抵 抗		種 類		Ω				
絶 縁 抵 抗				MΩ				
保 護 装 置								
停 止 性 能								
切 替 性 能								
備 考	電気主任技術者 氏名及び資格							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。