

共同住宅用スプリンクラー設備点検票						
名 称				防 火 者	印	
所 在				立 会 者	印	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
	氏名		住所			
点 検 名 設 備 名	ポンプ	製造者名		電動機	製造者名	
		型式等			型式等	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
水 貯	水 槽	種別				
	水 量		m ³			
	水 状					
	給 水 装 置					
	水 位 計					
	圧 力 計					
	源 バ ル ブ 類					
加 圧 送 水 装 置	ポ 電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		電 圧 計 ・ 電 流 計	V	A		
		開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		
		継 電 器				
		表 示 灯				
		結 線 接 続				
		接 地				
予 備 品 等						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	ボ 起 動 装 置	起 動 用 水 圧	開 閉 装 置	圧 カ ス イ ッ チ	設 定 圧 力	MPa				
				起 動 用 圧 カ タ ン ク		MPa				
				機	能	作 動 圧 力	MPa			
	ン 動 機	電	外	形						
			回	転	軸					
		軸	軸	受	部					
			軸	継	手					
			機	機	能					
	プ ン ブ	ポ	外	形						
			回	転	軸					
		軸	軸	受	部					
			グ ラ ン ド 部							
			連 成 計 ・ 圧 力 計							
	性	能		MPa	ℓ/min					
	方 水 装 置	呼	呼	水	槽		ℓ			
		バ	ル	ブ	類					
		自 動 給 水 装 置								
		減 水 警 報 装 置								
		フ ー ト 弁								
	式	性 能 試 験 装 置								
置	高 架 水 槽 方 式					MPa				
	圧 力 水 槽 方 式					MPa				
減 圧 の た め の 措 置										
配 管 等	管 ・ 管 継 手									
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具									
	バ ル ブ 類									
	ろ 過 装 置									
	逃 し 配 管									
標	識									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

送 水 口	周囲の状況					
	外形					
	標識					
ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド	外形					
	感熱障害					
	散水分布障害					
	未警戒部分					
	適応性					
制 御 弁	バルブ本体・付属品					
	標識					
表 示 器		外形				
		作動表示灯				
		制御弁表示灯				
		通電表示灯				
自 動	発信部（流水検知装置・圧力検知装置）	バルブ本体等		MPa		
		リターディング・チャンバー				
		圧力スイッチ	設定圧力 MPa	作動圧力 MPa		
警 報	受信部（表示装置）	周囲の状況				
		外形				
		表示機能				
		警報機能				
装 置	音声警報装置	外形				
		取付状態				
		警報音				
		鳴動方式				
耐震措置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 票中印のあるものは、（その5）に住戸、共用室又は管理人室ごとの点検結果を記入すること。

総 合 点 検								
共同住宅用スプリンクラー設備	ポンプ	起動性能等	加圧送水装置					
			表示・警報等					
			電動機の運転電流		A			
			運 転 状 況					
	方 式	放 水 圧 力			MPa			
		減 圧 の た め の 措 置						
	高方架式水槽等	表 示 ・ 警 報 等						
		放 水 圧 力			MPa			
		減 圧 の た め の 措 置						
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 票中 印のあるものは、（その5）に住戸、共用室又は管理人室ごとの点検結果を記入すること。

